


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального
директора – директор филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»


В.В. Чистяков

« 30 » ноября 2012 года

Протокол № 6

Экстренного заседания членов штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Новгородской области

30 ноября 2012 года

Великий Новгород

Присутствовали:

Чистяков В.В. - заместитель Генерального директора – директор филиала открытого акционерного общества «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» - заместитель руководителя штаба.

Николаева И.Ю. - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области - заместитель руководителя штаба.

Агарков А.Е. - руководитель службы сервиса и эксплуатации Лужская ГТ - ТЭЦ – обособленное подразделение ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в Великом Новгороде.

Баукин А.Б. - Заместитель генерального директора - управляющий директор ГУ ОАО «ТЭК-2» по Новгородской области.

Белов А.А. - Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение В.Новгород».

Брежнев А.И. - Генеральный директор ОАО «Новгородоблэлектро».

Григорьева О.В. - Генеральный директор ОАО «Новгородоблэнергообит».

Дараселия В.Г. - Директор МУП Великого Новгорода «Теплоэнерго».

Егоров А.В. - Директор МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал».

Карпов А.А. - заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Колупаев А.А. - заместитель начальника ГУ Министерства РФ по ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области, начальник управления гражданской защиты.

Найдров С.Ю. – директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей.

Морозов А.В. - Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ.

Роговцев О.В. - Заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Серяков Д.Н. - Генеральный директор ООО «Межмуниципальное предприятие ЖКХ Новжилкоммунсервис».

Тропинов Ю.В – генеральный директор ООО «Газпроммежрегионгаз Великий Новгород».

Заседание штаба вел заместитель главы администрации Новгородской области, руководитель штаба Ю.С. Маланин.

ПОВЕСТКА ДНЯ: О прохождении атмосферного фронта с сильным ветром и мокрым снегом на территории Новгородской области.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Чистяков В.В. - заместитель Генерального директора – директор филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго»: по состоянию на 09.30 30.11.2012 года в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» отключено линий ВЛ-110кВ 2шт, ВЛ-35кВ 1шт. ВЛ-10кВ 13шт. полностью, ВЛ-10кВ 9шт. частично, ТП 208, населенных пунктов 154, населения 3031 человека, соц-объектов – 3. На устранении повреждений работает 34 аварийно-восстановительная бригада, 140 человек, 38 единицы техники. РИСЭ направлены и готовы к возможной передислокации к местам подключения. Дизель-генератор мощностью 320 кВт. направляется в н.п. Село Гора для подключения объектов жизнеобеспечения – котельной, водоканала. Дополнительных сил и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ не требуется. Планируемое время завершения ремонтно-восстановительных работ в 17-00 30.11.2012 г.

2. Морозов А.В. - Директор филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ: на территории операционной зоны Новгородского РДУ обстановка нормальная. В целях обеспечения надежной работы электросетевых объектов предлагаю ввести в работу ВЛ – 330 кВ Старорусская ПС Юго-Западная, находящуюся в ремонте.

3. Колупаев А.А. - заместитель начальника ГУ Министерства РФ по ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области, начальник управления гражданской защиты: при разрешении на взлет вертолета КА-32 готовы сделать облет совместно со специалистами филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» линии ВЛ 110 кВ – Крестецкая -2.

РЕШИЛИ:

1. Чистякову В.В. - Заместителю Генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» продолжить выполнение работ по восстановлению электроснабжения в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». Завершить работы по восстановлению электроснабжения на территории области в срок до 17.00 30 ноября 2012 года. Обеспечить своевременное предоставление информации о ходе проведения ремонтно-восстановительных работ, устранении технологических нарушений в электрических сетях.

2. Найдрову С.Ю. – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей ввести в работу ВЛ – 330 кВ Старорусская ПС Юго-Западная.

3. Руководителям организаций коммунального комплекса (членам штаба) быть на связи с руководителем Штаба и докладывать об отключениях.

Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала секретарь штаба

 А.А. Карпов

протокол вел:

 С.С. Выговский