

## Протокол №2

заседания членов штаба по обеспечению безопасности  
электроснабжения Новгородской области

18 мая 2017 года

Великий Новгород

### Присутствовали:

- |                |  |
|----------------|--|
| Николаева И.Ю. | - руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области, заместитель руководителя Штаба                             |
| Деянков М.Ю.   | - заместитель Генерального директора-директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», заместитель руководителя Штаба  |
| Колупаев А.А.  | - заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области – начальник управления гражданской защиты   |
| Васильев А.В.  | - заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Тепловая компания Новгородская»  |
| Смирнов Д.В.   | - начальник оперативно-диспетчерской службы ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»  |
| Иванков В.П.   | - директор ГУ по Новгородской области ПАО «ТГК- 2»   |
| Майлиев Р.М.   | - ведущий специалист сектора безопасности технологических процессов центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»                                       |
| Пушкин А.В.    | - первый заместитель генерального директора, главный инженер АО «Новгородоблэлектро»   |
| Роговцов О.В.  | - заместитель руководителя управления по технологическому и экологическому надзору федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Новгородской области |

Иванов А.А.

- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

Морозов А.В.

- директор филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей»

**Выступали:**

1. Иванков В.П., Морозов А.В., Смирнов Д.В. о работе энергосистемы и принятых мерах в связи с возможным ограничением объем подачи газа, вызванным превышением пропускной способности ГРС «Новгородский химкомбинат».

2. Деянков М.Ю. о режиме чрезвычайной ситуации на территории Новгородской области, введенном Указом Губернатора Новгородской области от 17.05.2017 № 178 в связи с ликвидацией последствий пожара, произошедшего 12 мая 2017 года, в многоквартирном доме по адресу: Новгородская обл., Новгородский р-н, р.п. Панковка, ул. Промышленная 11, к.1.

**Отметили:**

1. Обращение ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области по ситуации с загрузкой электростанции 15.05.2017 на полную мощность (361 МВт) не связано с ликвидацией и (или) предотвращением аварии, как по энергосистеме Новгородской области, так и ОЭС Северо-Запада в целом.

2. Необходимость обсудить на заседании Штаба вопросы газоснабжения ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской и ПАО «Акрон» и особенности взаимодействия при ликвидации и (или) предотвращения аварий в системе электроснабжения энергосистемы Новгородской области.

3. 29.12.2016 по вопросам взаимодействия при ликвидации и предотвращения аварий в системе электроснабжения энергосистемы Новгородской области проведено совещание представителей филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области, ПАО «Акрон» и Филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Новгородское ЛПУМГ.

4. Пропускная способность существующей газораспределительной станции «Новгородский химкомбинат» составляет 265-280 тыс. м<sup>3</sup>/час. Увеличение электрической нагрузки Блоком 1 Новгородской ТЭЦ с минимальной 100 МВт до максимальной 221 МВт соответствует увеличению потребления газа Блоком 1 Новгородской ТЭЦ с 30 до 50 тыс. м<sup>3</sup>/час.



**Решили:**

1. Принять к сведению выступления докладчиков.  
2. Рекомендовать ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области придерживаться установленных лимитов потребления газа.

3. В целях реализации мер направленных на предотвращение нарушения электроснабжения и (или) ликвидации его последствий связанных в т.ч. с дефицитом электрической мощности и координации действий субъектов электроэнергетики (генерирующих компаний), газоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии:

3.1. Филиалу АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ разработать «Регламент взаимодействия персонала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Новгородское ЛПУМГ, ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ, ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области, ПАО «Акрон» (далее – Регламент). Организовать согласование Регламента.

Срок: 31.05.2017

3.2. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Новгородское ЛПУМГ, ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород», ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области, ПАО «Акрон» выполнить процедуру согласования Регламента.

Срок: 16.06.2017.

3.3. Филиалу АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ представить Руководителю Регионального штаба отчет о разработке и согласовании Регламента.

Срок 19.06.2017.

3.4. ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области разработать и согласовать с ПАО «Акрон», Новгородским ЛПУМГ программу испытаний по определению допустимой скорости набора мощности Блоком 1 Новгородской ТЭЦ по условию выполнения требований к давлению газа. Согласовать с ПАО «Акрон», Новгородским ЛПУМГ, Новгородским РДУ дату проведения испытаний.

Срок: 30.06.2017

3.5. ГУ ПАО «ТГК-2» по Новгородской области представить Руководителю Регионального штаба отчет о результатах испытаний.

Срок 29.12.2017.

4. Филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» продолжить работу в «Режиме повседневной деятельности». «Особый режим

работы» не вводить в связи с отсутствием угрозы объектам электросетевого комплекса филиала. Вести мониторинг оперативной обстановки.

**Согласовано:**

**Руководитель департамента**

**по ЖКХ и ТЭК**

**Новгородской области –**

**заместитель руководителя штаба**

 **И.Ю. Николаева**